



Projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploitation relatives aux salles de spectacles, complexes cinématographiques, théâtres, opéras, music halls, salles de fêtes, discothèques et salles de concerts

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de exploitatievoorwaarden voor evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken en concertzalen

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'article 6, § 1^{er}, alinéa 2, 2° ;

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, artikel 6, §1, tweede lid, 2° ;

Vu le Règlement général du 27 septembre 1947 pour la protection du travail (RGPT), les articles 635 à 681 ;

Gelet op het Algemeen Reglement van 27 september 1947 voor de Arbeidsbescherming (ARAB), de artikelen 635 tot 681;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2019-01-09-12/02 donné le 9 janvier 2019 ;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nr. 2019-01-09-12/02, gegeven op 9 januari 2019;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale n° A-2019-001-CES donné le 17 janvier 2019 ;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nr. A-2019-001-CES, gegeven op 17 januari 2019;

Vu l'avis du SIAMU n° A.2018.0119 donné le 3 janvier 2019 ;

Gelet op het advies van de DBDMH nr. A.2018.0119, gegeven op 3 januari 2019;

Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant Intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 13 juin 2018 ;

Gelet op de gendertest zoals bedoeld in artikel 3, 2° van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgevoerd op 13 juni 2018;

Vu l'avis xx/x du Conseil d'Etat donné le xx/xx/2019 en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Gelet op advies nr. xx/x van de Raad van State, gegeven op xx/xx/2019, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Considérant le Règlement général du 27 septembre 1947 pour la protection du travail, articles 635 à 681 ;

Overwegende het algemeen reglement van 27 september 1947 voor de bescherming van de arbeid, artikelen 635 tot 681;

Considérant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire ;

Overwegende het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;

Op voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Après délibération,

Na beraadslaging,

Section I : Champ d'application et définitions

Article 1 – Champ d'application

Le présent arrêté s'applique aux salles de spectacles, complexes cinématographiques, théâtres, opéras, music halls, salles de fêtes, discothèques, salles de concerts, dont la superficie totale de l'établissement est supérieure à 200 m², tels que visés par les rubriques d'installations classées n°135 a) et 135 b) de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Article 2 – Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° **nouvelle installation** : toute installation classée visée à l'article 1^{er}, exploitée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;

2° **installation existante** : toute installation classée visée à l'article 1^{er} et exploitée et autorisée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;

3° **dessus machiné** : partie supérieure de la cage de scène ou cintre avec gril équipé permettant la manœuvre des éléments de décor et leur entrepôt en cours de représentation, avant ou après leur emploi sur le plateau ;

4° **dessous machiné** : espace situé sous le plateau ou plancher de scène et pourvu d'une machinerie permettant la manœuvre ou l'entreposage d'un ou plusieurs décors ;

5° **gril équipé** : un plancher à claire voie, soutenant les poulies ou mouffes des « équipes », c'est-à-dire des ensembles de fils ou câbles, poulies, machines (treuils, tambours, contrepoids, etc.) et perches porteuses qui permettent la manœuvre des éléments de décors et des appareils d'éclairage suspendus ;

6° **expert acousticien** : personne physique ou morale agréée en matière acoustique, par la législation environnementale d'au moins une des trois régions du pays ou pouvant démontrer une connaissance suffisante dans le domaine de l'acoustique ;

Afdeling I: Toepassingsgebied en definities

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Dit besluit is van toepassing op de evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken en concertzalen met een totale oppervlakte van meer dan 200m², zoals bedoeld in de rubrieken van de ingedeelde inrichtingen nr. 135 a) en 135 b) van de bijlage bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.

Artikel 2 - Definities

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1° **nieuwe inrichting**: elke ingedeelde inrichting die wordt bedoeld door artikel 1 en die uitgebaat wordt vanaf de datum van inwerkingtreding van onderhavig besluit;

2° **Bestaande inrichting**: elke ingedeelde inrichting die wordt bedoeld door artikel 1 en die uitgebaat werd en toegestaan was vóór de datum van inwerkingtreding van onderhavig besluit;

3° **Langs boven met mechanische toestellen uitgerust**: bovenste gedeelte van de toneelkooi (toneelzoldering) met uitgerust rooster, dat de behandeling en het bergen van onderdelen van schermen tijdens de vertoning, voor of na het gebruik ervan op het toneel, mogelijk maakt;

4° **langs onder met mechanische toestellen uitgerust**: ruimte gelegen onder het plateau (toneelvloer) uitgerust met één of meerdere mechanische toestellen die het bedienen of het bergen van één of meerdere schermen mogelijk maken;

5° **uitgerust rooster**: een opengewerkte zoldering, die de katrollen of de takels van de toneeluitrusting draagt, het is te zeggen, een geheel van koorden of kabels, katrollen, machines (windassen, trommels, tegengewichten, enz.) en draagbomen, dat de behandeling van onderdelen van schermen en van opgehangen verlichtingstoestellen toelaat;

6° **geluidsexpert**: natuurlijke of rechtspersoon wiens bevoegdheid op het vlak van akoestiek erkend is door de milieuwetgeving in minstens één van de drie gewesten van het land of die een voldoende kennis op het vlak van akoestiek kan aantonen;

- 7° agent chargé de la surveillance :** agent désigné en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 1999 portant le Code de l'inspection, de la prévention, la constatation, la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ;
- 8° artifices de spectacle :** artifices tels que définis par l'arrêté ministériel du 7 juin 2013 classant les articles pyrotechniques ;
- 9° Eclairage de sécurité :** éclairage qui, dès la défaillance de l'éclairage artificiel normal, assure la reconnaissance et l'utilisation en toute sécurité des moyens d'évacuation à tout moment, quand les lieux sont occupés, et qui, pour éviter tout risque de panique, fournit un éclairage permettant aux occupants d'identifier et d'atteindre les chemins d'évacuation ;
- 10° porte :** élément de construction, placé dans une ouverture de paroi, pour permettre ou interdire le passage; la porte comprend une partie fixe (huisserie avec ou sans imposte et/ou panneaux latéraux), une partie mobile (le vantail), des éléments de suspension, d'utilisation et de fermeture ainsi que la liaison avec la paroi ;
- 11° porte à fermeture automatique :** porte munie d'un dispositif la sollicitant en permanence à la fermeture totale dans les conditions normales de fonctionnement ;
- 12° chemin d'évacuation :** voie de circulation intérieure d'une pente maximale de 10 %, donnant accès aux cages d'escalier, coursives ou sorties du bâtiment ;
- 13° coursive :** voie d'évacuation extérieure d'une pente maximale de 10 % donnant accès à des escaliers ;
- 14° sortie de secours :** sortie spécifiquement destinée à l'évacuation du bâtiment en cas d'urgence ;
- 15° lieu sûr à l'air libre :** lieu situé à l'air libre et couvrant une surface minimum de 50 m² par sortie de secours, libre de tout mobilier. Si la façade par laquelle le bâtiment est évacué contient des éléments vitrés, l'endroit est réputé sûr s'il se situe à plus de 6 mètres de cette façade ;
- 16° compartiment :** partie d'un bâtiment éventuellement divisée en locaux et délimitée par des parois dont la fonction est d'empêcher, pendant une durée déterminée, la propagation d'un incendie au(x) compartiment(s) contigu(s) ;
- 7° met het toezicht belast personeelslid:** personeelslid aangeduid krachtens artikel 5 van de ordonnantie van 25 maart 1999 houdende het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven en milieuaansprakelijkheid;
- 8° spektakelvuurwerk:** vuurwerk zoals gedefinieerd door het ministerieel besluit van 7 juni 2013 tot indeling van pyrotechnische artikelen;
- 9° veiligheidsverlichting:** verlichting die, bij het uitvallen van de normale kunstmatige verlichting, de herkenning en het gebruik in alle veiligheid van vluchtmogelijkheden steeds waarborgt, wanneer de locatie in gebruik is en die, om paniek te voorkomen, verlichting levert om personen toe te laten evacuatiewegen te herkennen en te bereiken;
- 10° deur:** bouwelement dat in een wandopening geplaatst wordt, bestemd om doorgang mogelijk te maken of te verhinderen; de deur bevat een vast gedeelte (deuromlijsting met of zonder bovenpaneel en/of zijpanelen), een beweegbaar gedeelte (deurvleugel), ophangings-, bedienings- en sluitingselementen en de verbinding met de wand;
- 11° zelfsluitende deur:** deur uitgerust met een toestel dat ze in normale omstandigheden steeds tot sluiten dwingt;
- 12° evacuatieweg:** een binnen in het gebouw gelegen weg met een maximale helling van 10 %, die toegang geeft tot de trappenhuisen, de vluchtterrassen of de uitgangen van het gebouw;
- 13° vluchtterras:** vluchtweg buiten het gebouw met een maximale helling van 10 %, die toegang geeft tot de trappen;
- 14° nooduitgang:** uitgang die specifiek bestemd is voor de evacuatie van het gebouw in geval van nood;
- 15° veilige plaats in open lucht:** een plaats gesitueerd in open lucht met een oppervlakte van minstens 50 m² per nooduitgang en zonder meubels. Indien de gevel waarlangs het gebouw wordt geëvacueerd glaselementen bevat, wordt de plaats als veilig beschouwd indien ze zich op meer dan 6 meter van deze gevel bevindt;
- 16° compartiment:** deel van een gebouw, al dan niet onderverdeeld in lokalen, begrensd door wanden die de brandvoortplanting naar het aangrenzende compartiment of compartimenten gedurende een bepaalde tijd dienen te beletten;

17° norme NBN : norme élaborée et publiée par le Bureau de normalisation ;

18° normes de base : l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire ;

19° REI t : classification européenne qui rend compte de l'aptitude d'un élément d'un ouvrage à conserver, pendant une durée déterminée en minutes (t), la capacité portante (R), l'étanchéité (E) et/ou l'isolation thermique (I) requises, spécifiées dans un essai normalisé de résistance au feu ;

20° SIAMU : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;

21° PMR (personne à mobilité réduite) : personne dont les facultés de déplacement à pieds sont réduites de manière temporaire ou définitive.

Section II: Conditions générales

Article 3 – Réaction au feu

Les revêtements des sols, des parois verticales et des plafonds des installations ainsi que de leurs chemins d'évacuation et cages d'escalier sont conformes à l'annexe 5/1 intitulée « réaction au feu » des normes de base.

Article 4 – Résistance au feu et compartimentage

Les murs, poutres et colonnes qui assurent la stabilité générale du bâtiment doivent présenter R(EI)60. Dans les bâtiments d'un niveau, ils doivent présenter R30.

Les éléments structurels du bâtiment doivent être constitués de matériaux non combustibles. Il peut être fait exception à cette exigence pour les planchers, les plafonds ou les toitures à la condition que ceux-ci présentent (R)EI30 ou soient protégés par des éléments EI30.

Les parois des gaines pour canalisations doivent présenter EI60, à l'exception de leurs portillons d'accès à fermeture automatique ou fixés mécaniquement, qui doivent présenter EI30.

Les conduites de fluides, de solides, d'électricité ou d'ondes électromagnétiques traversant des éléments de construction ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour ces éléments de construction.

17° NBN-norm: norm opgesteld en gepubliceerd door het Bureau voor Normalisatie;

18° basisnormen: het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen;

19° REI t: Europese classificatie die rekening houdt met het vermogen van een bouwelement om gedurende een bepaalde tijdsduur uitgedrukt in minuten (t) te voldoen aan de voor de standaardproef voor de brandwerendheid gespecificeerde criteria ten aanzien van de dragende functie (R), de vlamdichtheid (E) en/of thermische isolatie (I);

20° DBDMH: de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp gecreëerd door de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;

21° PBM (persoon met beperkte mobiliteit): persoon wiens mogelijkheden om zich te voet te verplaatsen tijdelijk of definitief beperkt zijn.

Afdeling II: Algemene voorwaarden

Artikel 3 - Reactie bij brand

De bekleding van vloeren, verticale wanden en plafonds van de inrichtingen en hun evacuatiewegen en trappenhuisen zijn conform bijlage 5/1 getiteld "Reactie bij brand" van de basisnormen.

Artikel 4 - Brandweerstand en compartimentering

De muren, balken en kolommen die de algemene stabiliteit van het gebouw verzekeren moeten R(EI)60 hebben. In gebouwen met een verdieping moeten ze R30 hebben.

De structurele elementen van een gebouw moeten bestaan uit niet-brandbare materialen. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor deze eis voor de vloeren, de plafonds of het dak op voorwaarde dat deze (R)EI 30 hebben of beschermd zijn door EI30 elementen.

De omhulsels van de leidingen moeten EI60 hebben, met uitzondering van hun toegangspoortjes die automatisch sluiten of manueel bevestigd zijn, die EI30 moeten hebben.

De leidingen voor vloeistoffen, vaste stoffen, elektriciteit of elektromagnetische golven die de bouwelementen doorkruisen mogen de brandweerstandsgraad die voor deze bouwelementen vereist is niet aantasten.

Article 5 – Implantation et chemins d'accès

Pour les bâtiments à plus d'un niveau, le SIAMU doit pouvoir, en permanence, accéder au minimum à une baie par niveau du bâtiment.

Les bâtiments qui ne disposent pas d'au moins une baie implantée à front d'une voirie carrossable doivent disposer, en permanence, d'au moins une voie d'accès permettant la circulation, le stationnement et les manœuvres des véhicules du SIAMU et de son matériel.

La voie d'accès et l'aire de stationnement visées à l'alinéa 2 doivent notamment offrir:

- 1° une jonction à une voirie carrossable de la voie publique;
- 2° une largeur libre minimale de 4 mètres;
- 3° un rayon ou braquage minimal de 11 mètres (courbe intérieure) et 15 mètres (courbe extérieure);

- 4° une hauteur libre minimale de 4 mètres;
- 5° une pente maximale de 6%;
- 6° une capacité portante suffisante pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13t maximum puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain.

Pour les bâtiments à un seul niveau, les véhicules du SIAMU doivent pouvoir parvenir au moins jusqu'à 60 m d'une façade du bâtiment.

Article 6 - Chemins d'évacuation

Les chemins d'évacuation et sorties de secours doivent déboucher dans un lieu sûr à l'air libre. Ils doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes.

Toute personne présente dans l'installation ne peut se trouver à plus de 30 mètres d'une sortie ou d'une issue de secours ou d'un escalier qui y conduit.

Les chemins d'évacuation restent en tout temps et en toutes circonstances libres et fonctionnels. Les largeurs minimums imposées pour les chemins d'évacuation ne peuvent être encombrées d'aucune manière que ce soit, même momentanément.

Les éléments de décoration, rideaux et autres draperies verticales ne peuvent masquer les sorties ni gêner le passage.

Les couloirs, les portes et les cages d'escaliers de ces dégagements ont une hauteur suffisante pour permettre une circulation ou évacuation aisée. Cette hauteur ne peut être inférieure à 2 mètres.

La largeur des couloirs, portes et escaliers est proportionnée à la capacité maximale d'accueil de la ou des salles(s) qu'ils desservent. Elle ne peut être inférieure à 80 cm, et doit être au moins égale, en centimètre, au nombre de personnes présentes dans la ou les salle(s)

Artikel 5 - Inplanting en toegangswegen

Voor de gebouwen met meer dan één verdieping moet de DBDMH permanent toegang hebben tot minstens één opening per verdieping van het gebouw.

De gebouwen die niet beschikken over minstens één opening aan de voorzijde van een berijdbare weg, moeten permanent beschikken over minstens één toegangsweg waarop de voertuigen van de DBDMH kunnen rijden, parkeren of manoeuvreren.

De toegangsweg en de parkeerplaats bedoeld in het tweede lid moeten:

- 1° aansluiting bieden op een berijdbaar gedeelte van de openbare weg;
- 2° een minimale breedte van 4 meter hebben;
- 3° een minimale draaicirkel of draaistraal van 11 meter (aan de binnenkant) en 15 meter (aan de buitenkant) hebben;
- 4° een minimale vrije hoogte van 4 meter hebben;
- 5° een maximale helling van 6% hebben;
- 6° een voldoende draagvermogen hebben zodat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting van 13t er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen.

Voor gebouwen met slechts één verdieping moeten de voertuigen van de DBDMH minstens tot 60 m van de gevel van het gebouw kunnen komen.

Artikel 6 - Evacuatiewegen

De evacuatiewegen en nooduitgangen moeten uitkomen op een veilige plaats in open lucht. Ze moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de mensen toelaten.

Elke persoon aanwezig in de inrichting mag niet meer dan 30 meter verwijderd zijn van de uitgang, de nooduitgang of noodtrap die er naar toe leidt.

De evacuatiewegen zijn te allen tijde en in alle omstandigheden vrij en functioneel. De opgelegde minimale breedte van de evacuatiewegen mag op geen enkele manier, zelfs kortstondig, worden versperd.

De uitgangen mogen niet worden afgeschermd, en de doorgang mag niet worden gehinderd, door decoratieve elementen, gordijnen en andere neerhangende doeken.

De gangen, deuren en trappenhallen van deze doorlopen zijn voldoende hoog voor een gemakkelijke doorstroming of ontruiming. Deze hoogte mag niet minder dan 2 meter bedragen.

De breedte van de gangen, deuren en trappen staat in verhouding tot de maximale onthaalcapaciteit van de zaal/zalen waarvoor ze dienstig zijn. De breedte mag niet minder bedragen dan 80 cm, en moet minstens gelijk zijn, in centimeter, aan het aantal personen aanwezig in de zaal

multiplié par 1,25 pour les escaliers descendant vers les sorties ou par 2 pour les escaliers montant vers les sorties.

Les installations du contrôle telles que le contrôle des billets doivent être solidement fixées et placées de manière à ne pas réduire la largeur libre des couloirs et des sorties en dessous des dimensions prescrites ci-avant. L'exploitant s'assure que la présence de personnes à proximité des installations de contrôle ne constitue une entrave à l'évacuation éventuelle.

Les portes tournantes, les tourniquets et les portes coulissantes ne peuvent être destinés à l'évacuation.

Toutes portes placées dans les chemins d'évacuation s'ouvrent dans le sens de l'évacuation. Les portes par lesquelles le public devrait éventuellement passer s'ouvrent à la moindre poussée.

Toute porte à fonctionnement automatique qui ne peut être ouverte facilement à la main, doit être équipée d'un dispositif grâce auquel, si la source d'énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, celle-ci s'ouvre automatiquement et libère la largeur totale de la baie.

L'emploi de portes coulissantes automatiques est autorisé pour les issues qui donnent directement accès à l'extérieur pour autant qu'elles soient du type anti-panique.

Les vantaux des portes en verre doivent porter un marquage qui permet de se rendre compte de leur présence.

Les sanitaires exceptés, lorsqu'un local au sous-sol est accessible au public, et que son point le plus éloigné d'une sortie ou d'une issue de secours se trouve à plus de 20 mètres de celle-ci, il doit disposer de 2 chemins d'évacuation aussi éloignés l'un de l'autre que possible.

Les salles d'une capacité d'accueil de 100 personnes ou plus comportent au minimum deux chemins d'évacuation préférentiellement de directions opposées.

Les salles d'une capacité d'accueil de 500 personnes ou plus comportent au minimum trois chemins d'évacuation préférentiellement de directions opposées.

Les salles d'une capacité de 1000 personnes ou plus comportent $2 + n$ chemins d'évacuation, « n » étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient du nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans le lieu, divisé par 1000.

of de zalen vermenigvuldigd met 1,25 voor de trappen die naar de uitgangen afdalen of met 2 voor de trappen die naar de uitgangen opstijgen.

De controle-inrichtingen, zoals voor ticketcontrole, moeten stevig bevestigd zijn en zo geplaatst dat de vrije breedte van de gangen en uitgangen niet minder dan de hierboven voorgeschreven afmetingen bedraagt. De exploitant garandeert dat de aanwezigheid van personen in de nabijheid van de controle-inrichtingen geen belemmering vormt bij een eventuele ontruiming.

De draaideuren, draaiplaatjes en schuifdeuren mogen niet bestemd zijn voor evacuatie.

Alle deuren langs de evacuatiewegen openen naar de evacuatie-richting toe. De deuren waar het publiek eventueel door moet, openen meteen wanneer ertegen wordt geduwd.

Automatische deuren die niet gemakkelijk manueel kunnen worden geopend, moeten uitgerust zijn met een systeem dat ervoor zorgt dat, wanneer de energiebron die de deur bedient uitvalt, de deur automatisch opengaat en de totale breedte van de deuropening vrij is.

Automatische schuifdeuren zijn toegestaan voor uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeven, op voorwaarde dat het vluchtdeuren zijn.

De glazen deurwanden moeten een teken bevatten waardoor hun aanwezigheid opvalt.

Wanneer een ondergronds lokaal, met uitzondering van de sanitaire voorzieningen, toegankelijk is voor het publiek en het verste punt van een uitgang of een nooduitgang zich op meer dan 20 m hiervan bevindt, moet dit over 2 evacuatiewegen beschikken die zo ver mogelijk van elkaar verwijderd zijn.

Zalen met een onthaalcapaciteit van 100 personen of meer omvatten minimum twee evacuatiewegen die bij voorkeur elk in een tegenovergestelde richting leiden.

De zalen met een onthaalcapaciteit van 500 personen of meer moeten over minstens drie evacuatiewegen beschikken die bij voorkeur elk in een tegenovergestelde richting lopen.

De zalen met een onthaalcapaciteit van 1000 personen of meer beschikken over $2 + n$ evacuatiewegen waarbij "n" het geheel getal is onmiddellijk groter dan het quotiënt van de deling door 1000 van de maximale bezetting van het lokaal.

Article 7 - Capacité maximum d'accueil du public de la salle

Sans préjudice de conditions plus strictes fixées par le permis d'environnement, la capacité maximale d'accueil du public simultanément présent dans la ou les salle(s) est fixée sur base de la largeur des couloirs, portes et escaliers et des facteurs multiplicatifs pour les escaliers montants ou descendant vers les sorties tel que cela est spécifié à l'article 6.

L'exploitant prend des mesures d'exploitation appropriées, telles que la vente limitée de ticket d'entrée, afin de garantir le non dépassement de la capacité d'accueil.

Pour les bars ou discothèques, un système de comptage en entrée d'exploitation doit être mis en place pour connaître le nombre de personnes présentes sur site à tout moment.

Article 8 - Disposition des places assises

Tant en gradins qu'au sol, les conditions suivantes doivent être respectées :

1° Les rangs de sièges ne peuvent pas comprendre plus de 10 sièges pour un seul couloir de circulation, sauf si elle est ceinte de deux couloirs de circulation, auquel cas elle peut en comprendre maximum 20 ;

2° Les sièges, autres que ceux des loges et des baignoires, doivent être reliés les uns aux autres par rang ou solidement fixés dans le plancher ;

3° Les sièges de chaque rang doivent être séparés les uns des autres par des appuie-bras ou par un autre dispositif qui empêche de placer plus d'une personne par 0,50 mètres de largeur ;

4° Les places assises en gradins sont uniquement autorisées sur des structures fixes ou escamotables spécialement prévues à cet effet et dont la stabilité est garantie par le constructeur ;

5° Les sièges sont disposés de manière à ménager des couloirs de circulation maintenus libres en permanence, qui doivent présenter une largeur utile d'au moins 0,80 mètres pour ceux desservant jusqu'à 10 sièges, 1,20 mètres pour les autres ;

6° La largeur de passage entre les rangs de sièges ne peut pas être inférieure à 0,45 mètres. Toutefois, elle peut être réduite à 0,40 mètres entre deux rangées de sièges si celles-ci sont placées sur des gradins présentant une différence de hauteur de minimum 0,15 mètres.

7° Les revêtements des sièges sont incombustibles ou ignifugés.

Artikel 7 - Maximale onthaalcapaciteit van het publiek van de zaal

Zonder afbreuk aan mogelijk strengere voorwaarden die worden opgelegd in de milieuvergunning, wordt de maximale onthaalcapaciteit voor publiek dat gelijktijdig aanwezig is in de zaal of zalen vastgelegd op basis van de breedte van de gangen, deuren en trappen en vermenigvuldigingsfactoren voor de trappen die stijgen of dalen naar de uitgangen zoals gespecificeerd in artikel 6.

De exploitant treft aangepaste uitbatingsmaatregelen, zoals beperkte ticketverkoop, om te vermijden dat de onthaalcapaciteit wordt overschreden.

Voor bars en discotheken moet een telsysteem aan de ingang worden geplaatst, om steeds het aantal aanwezige personen op de site te kennen.

Artikel 8 - Indeling van de zitplaatsen

Zowel op de tribunes als op de vloer moeten de volgende voorwaarden worden nageleefd:

1° De rijen zitplaatsen mogen niet meer dan 10 zitplaatsen omvatten als er maar één doorloopgang is, en 20 zitplaatsen als er twee gangen zijn;

2° De zitplaatsen zijn stevig verankerd in de vloer of aan elkaar vastgemaakt, met uitzondering van de zitplaatsen van de loges en de beneden loges;

3° Elke zitplaats van de rijen wordt van elkaar gescheiden door armleuningen of door elke andere inrichting die het plaatsen van meer dan één persoon per 0,50 meter breedte verhindert;

4° Zitplaatsen op de tribunes mogen alleen op vaste of inschuifbare structuren worden geplaatst die speciaal daarvoor voorzien zijn en waarvan de constructeur de stabiliteit garandeert;

5° De zitplaatsen zijn zo geplaatst dat de doorgangen permanent vrij zijn en minstens 0.80 meter breed indien er 10 zitplaatsen zijn en 1.20 meter breed voor de andere doorgangen;

6° de breedte van de doorgang tussen de rijen van zitplaatsen mag niet minder dan 0.45 meter bedragen. Ze mag evenwel verminderd worden tot 0.40 meter tussen twee rijen van zitplaatsen indien ze geplaatst zijn op tribunes met een hoogteverschil van minstens 0.15 meter.

7° De bekleding van de zetels is onbrandbaar en brandwerend.

Lorsque l'aménagement de la salle comprend des tables et des sièges, ceux-ci doivent être disposés de façon à ce que, d'un point quelconque de la salle, les occupants puissent atteindre facilement toutes les sorties.

Par dérogation aux alinéas précédents, les PMR peuvent assister à des représentations dans les salles, en étant assis dans un fauteuil roulant ou en ayant pris place sur un fauteuil normal, pendant que leur fauteuil roulant se trouve, replié ou non, sur un emplacement réservé à cet effet ou dans un couloir de la salle.

Article 9 – Escaliers et tribunes

Les escaliers, sauf ceux de tribunes, sont munis d'au moins une main courante solide. Si la largeur de ceux-ci est supérieure à 2,40 mètres, une ou des mains courantes les divisent en plusieurs parties de manière à ce que la largeur de chacune de ces parties n'excède pas 2,40 mètres.

Les escaliers des tribunes sont pourvus de mains courantes solides sur le côté opposé aux sièges.

Sauf pour les escaliers d'évacuation descendant vers les sorties, les contremarches des escaliers sont pleines.

Les escaliers d'évacuation sont droits. Toutefois, les escaliers d'évacuation du type « tournant » ou « incurvé » sont admis s'ils sont à balancement continu et que leurs marches ont une profondeur de 24 cm au moins sur la ligne de foulée.

Les cages d'escaliers desservant les sous-sols ne peuvent pas être situées dans le prolongement direct de celles desservant les étages situés au-dessus d'un niveau d'évacuation.

Les conditions de cet article sont également applicables aux tribunes temporaires et escamotables. Les tribunes escamotables sont soumises à un contrôle annuel par une personne compétente ou organisme de contrôle indépendant. La preuve du contrôle est conservée et est tenu à la disposition de l'agent chargé de la surveillance dans le « registre de sécurité » repris à l'article 18.

Une tribune temporaire ne peut être mise en place que par une personne ou un organisme compétent.

Article 10 - Eclairage de sécurité

Tous les locaux accessibles au public et leurs chemins d'évacuation sont équipés d'un éclairage de sécurité donnant suffisamment de lumière pour permettre une évacuation aisée. Cet éclairage de sécurité fonctionne automatiquement, pendant une heure au moins, dès que l'éclairage normal fait défaut.

Indien de indeling van de zaal tafels en stoelen omvat, zijn deze zo geschikt dat alle uitgangen vlot bereikbaar zijn vanop elke plaats in de zaal.

In afwijking van de voorgaande alinea's kunnen de PBM vertoningen bijwonen in de zalen, terwijl zij gezeten zijn in hun rolstoel of wanneer zij plaatsnemen in een gewone zetel, terwijl de rolstoel, samengeplooid of niet, geplaatst wordt op een daarvoor voorziene plaats of in een doorgang van de zaal.

Artikel 9 – Trappen en tribunes

De trappen, uitgezonderd tribunetrappen, zijn voorzien van minstens één stevige leuning. Als de trappen breder zijn dan 2,40 meter worden ze door één of meer leuningen in verscheidene delen gescheiden, zodat elk deel niet breder is dan 2,40 meter.

Tribunetrappen zijn aan de zijde die niet naast de zitplaatsen gelegen is, ook van een stevige leuning voorzien.

De trappen, behalve de dalende vluchtrappen die leiden naar de nooduitgangen, hebben volle stootborden.

De evacuatietrappen zijn recht. Maar wenteltrappen worden toegestaan indien ze verdreven treden hebben en indien hun treden ten minste 24 cm aantrede hebben op de looplijn.

De trappenhuizen die de ondergrondse bouwlagen bedienen, mogen niet rechtstreeks het verlengde zijn van degene die de bouwlagen boven een evacuatie-niveau bedienen.

De voorwaarden van dit artikel gelden ook voor tijdelijke en uitschuifbare tribunes. De uitschuifbare tribunes worden onderworpen aan een jaarlijkse controle door een bevoegd persoon of een onafhankelijke keuringsorganisatie. Het keuringsattest wordt bewaard en ter beschikking gehouden van de ambtenaar die belast is met het toezicht in het "veiligheidsregister" dat is opgenomen in artikel 18.

Een tijdelijke tribune kan enkel worden geplaatst door een bevoegd persoon of een onafhankelijke keuringsorganisatie.

Artikel 10 - Veiligheidsverlichting

Alle voor het publiek toegankelijke lokalen en de evacuatiewegen ervan zijn uitgerust met een veiligheidsverlichting die voldoende licht geeft voor een gemakkelijke ontruiming. Deze veiligheidsverlichting werkt automatisch, gedurende minstens één uur, zodra de gewone verlichting wegvalt.

Cet éclairage de sécurité peut être alimenté par la source de courant normal, mais, en cas de défaillance de celle-ci, l'alimentation est fournie par une ou plusieurs source(s) autonome(s).

Les chemins d'évacuation, les coursives, les paliers, les cabines d'ascenseurs, les salles ou locaux accessibles au public, les locaux abritant les sources autonomes de courant ou les pompes des installations d'extinction, les chaufferies et les tableaux principaux sont pourvus d'un éclairage de sécurité permettant d'atteindre un éclairement horizontal d'au moins 1 lux au niveau du sol ou des marches, dans l'axe du chemin d'évacuation.

L'éclairement minimal horizontal sera de 5 lux aux endroits du chemin d'évacuation qui pourraient présenter un danger, tels qu'un changement de direction, un croisement de couloirs, un accès aux escaliers ou un changement de niveau imprévisible dans la trajectoire.

Article 11 - Décors et accessoires

Les accessoires de scène et les meubles ne servant pas à la représentation en cours sont rangés dans un local séparé de la salle et réservé à cet usage, comportant au minimum des parois d'une résistance au feu d'une heure (EI60) et des portes à fermeture automatique d'une résistance au feu d'une demi-heure (EI 1 30).

Les revêtements utilisés pour la décoration, qu'elle soit permanente ou occasionnelle, doivent présenter au moins les caractéristiques suivantes, telles que définies par l'annexe 5/1 intitulée « réaction au feu » des normes de base :

- 1° pour les revêtements de sol: classe C_{FI}-s2 ;
- 2° pour les revêtements des parois verticales : classe C-s2, d2 ;
- 3° pour les revêtements de plafonds et faux-plafonds : classe C-s2, d0.

Les tentures faisant partie de l'aménagement de la salle appartiennent à la classe « B-s1, d0 » au sens de la norme NBN EN 13501-1.

Par exception à l'alinéa précédent, les tentures occasionnelles pourront ne pas appartenir à la classe « B-s1, d0 » pour autant qu'elles soient ignifugées et que les conditions suivantes soient respectées :

- 1° le traitement doit être réalisé par une firme spécialisée ;
- 2° une attestation de placement et de garantie devra être fournie par la firme qui a appliqué le traitement, garantissant l'utilisation de produits de bonne qualité, appliqués selon le mode d'emploi du fabricant et dans les règles de l'art ;
- 3° l'attestation doit préciser la date de l'application, la durée de validité dans le temps et préciser si un renouvellement du traitement est nécessaire après lavage et nettoyage des matériaux.

Deze veiligheidsverlichting kan worden gevoed door de normale stroombron, maar indien deze uitvalt, wordt de stroom geleverd door één of meer autonome bronnen.

De evacuatiewegen, de vluchterrassen, de overlopen, de liftkooien, de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek, de lokalen waarin de autonome stroombronnen of de pompen voor de blusinstallaties opgesteld zijn, de stookafdelingen en de voornaamste borden, zijn voorzien van een veiligheidsverlichting met een horizontale verlichtingssterkte van ten minste 1 lux ter hoogte van de grond of van traptreden, in de as van de vluchtweg.

Op plaatsen van de vluchtweg waar een gevaarlijke toestand bestaat, bedraagt de minimale horizontale verlichtingssterkte 5 lux. Deze gevaarlijke plaatsen kunnen bijvoorbeeld zijn : een richtingsverandering, een kruising van gangen, een overgang naar trappen of onvoorziene hoogteverschillen in het loopvlak.

Artikel 11 - Decors en accessoires

De rekwisieten en de meubels die niet worden gebruikt voor de lopende voorstelling, worden opgeborgen in een speciaal hiervoor bestemd lokaal dat losstaat van de zaal. De wanden van dit lokaal hebben een brandweerstand van minstens één uur (EI60) en automatisch sluitende deuren met een brandweerstand van een half uur (EI 1 30).

De bekleding die wordt gebruikt voor de permanente of tijdelijke decoratie moet minstens de volgende eigenschappen bevatten, zoals gedefinieerd door bijlage 5/1 getiteld "Reactie bij brand" van de basisnormen:

- 1° voor de vloerbekleding: klasse C_{FI}-s2
- 2° voor de bedekking van de verticale wanden: klasse C-s2, d2.
- 3° voor de bedekking van de plafonds en verlaagde plafonds: klasse C-s2, d0.

De gordijnen die deel uitmaken van de inrichting van de zaal behoren tot klasse « B-s1, d0 » van de NBN-norm EN 13501-1.

Met uitzondering van het vorige lid kunnen tijdelijke gordijnen niet behoren tot klasse « B-s1, d0 » voor zover ze brandwerend zijn en de volgende voorwaarden naleven:

- 1° de behandeling moet uitgevoerd zijn door een gespecialiseerde firma;
- 2° een plaatsing- en garantieattest moet worden bezorgd door de firma die de behandeling heeft uitgevoerd, waarbij het gebruik van producten van goede kwaliteit en de toepassing van de handleiding van de fabrikant en de regels van de kunst worden gegarandeerd;
- 3° het attest moet de datum van de behandeling en de geldigheidsduur vermelden en preciseren of een hernieuwing van de behandeling nodig is na het wassen en reinigen van het materiaal.

Article 12 - Responsable de la sécurité

L'exploitant désigne un responsable de la sécurité. Ce responsable peut avoir un ou plusieurs délégué(s) en charge de sa mission s'il est absent.

Le responsable de la sécurité ou son délégué :

1° est présent lors des représentations ;
2° est chargé de contrôler régulièrement le matériel de lutte contre l'incendie, d'alerte et d'alarme, de veiller à ce qu'il soit protégé, bien signalé, aisément accessible, judicieusement réparti et qu'il puisse être mis en service immédiatement ;

3° veille à ce que le matériel scénographique, les décors de scène ainsi que les décors de salle ne puisse constituer une source facilitant un départ ou la propagation rapide d'incendie.

4° est chargé, avant et lors des représentations ouvertes au public :

- a) d'assurer de bonnes conditions de sécurité du public vis-à-vis des risques d'incendie et de mouvements de panique ;
- b) de veiller au respect des conditions de sécurité imposées par le permis d'environnement, notamment la limitation du public présent simultanément dans la salle et le maintien intégral des dégagements des chemins et issues de secours.

5° vérifie régulièrement le bon fonctionnement de l'éclairage de sécurité, des portes et des sorties de secours.

Le responsable de la sécurité et son délégué sont exercés à l'emploi du matériel de lutte contre l'incendie et aux mesures particulières à prendre en cas d'incendie.

Le responsable de la sécurité, ou son délégué, consigne les éventuelles situations problématiques constatées lors des contrôles dans le « registre de sécurité » repris à l'article 18.

Article 13 - Utilisation de feu ou d'artifices de spectacle

Tout effet scénographique mettant en œuvre du feu ou des artifices de spectacle est strictement interdit, sauf dérogation accordée par le permis d'environnement.

La dérogation ne peut être octroyée via le permis d'environnement que sous la condition minimale de fournir, dans le cadre de la demande de permis ou de modification de permis d'environnement, les deux éléments suivants :

- 1° une étude de risques prouvant que via des mesures structurelles et opérationnelles de gestion du risque, celui-ci est ramené à une valeur acceptable;
- 2° un avis favorable du SIAMU portant sur les effets scénographiques.

Artikel 12 - Veiligheidsverantwoordelijke

De exploitant stelt een veiligheidsverantwoordelijke aan. Deze verantwoordelijke kan eventueel één of verschillende afgevaardigde(n) aanstellen die zijn taak opneemt bij afwezigheid.

De veiligheidsverantwoordelijke of zijn afgevaardigde:

1° is aanwezig tijdens de voorstellingen;

2° controleert regelmatig het materiaal voor brandbestrijding, waarschuwing en alarm, ziet erop toe dat het beschermd, goed aangeduid, makkelijk bereikbaar en goed verspreid is en dat het onmiddellijk in gebruik kan worden genomen;

3° ziet erop toe dat het decormateriaal, de toneeldecors en de zaaldecors bij brand niet kunnen zorgen voor een begin of voor een snelle verspreiding van het vuur;

4° ziet erop toe, voor en tijdens voorstellingen voor een publiek:

- a) dat de veiligheidsvoorwaarden voor het publiek met betrekking tot het risico van brand en paniek vervuld zijn;
- b) dat de door de milieuvergunning opgelegde veiligheidsvoorwaarden worden nageleefd, in het bijzonder met betrekking tot de beperking van toeschouwers die tegelijk aanwezig zijn in de zaal en het integrale behoud van de doorlopen en nooduitgangen.

5° controleert regelmatig de goede werking van de veiligheidsverlichting, de deuren en de nooduitgangen.

De veiligheidsverantwoordelijke en zijn afgevaardigde zijn geoefend in het gebruik van het brandbestrijdingsmateriaal en in de specifieke maatregelen die moeten worden getroffen in het geval van brand.

De veiligheidsverantwoordelijke of zijn afgevaardigde tekent de tijdens de controles eventueel vastgestelde problematische situaties op in het "veiligheidsregister" dat is opgenomen onder artikel 18.

Artikel 13 - Gebruik van vuur of spektakelvuurwerk

Toneeleffecten waarvoor vuur of spektakelvuurwerk nodig zijn, zijn ten strengste verboden, tenzij hierop een afwijking wordt toegestaan in de milieuvergunning.

De afwijking kan alleen worden toegestaan via de milieuvergunning onder de minimale voorwaarde dat, in het kader van de vergunningsaanvraag of de aanvraag tot wijziging van de milieuvergunning, de twee volgende elementen worden verstrekt:

- 1° een risico-onderzoek dat bewijst dat de risico's herleid zijn tot een aanvaardbaar niveau, aan de hand van structurele en operationele risicobeheermaatregelen;
- 2° een gunstig advies van de DBDMH over de toneeleffecten.

En cas d'octroi de dérogation et pour tout usage d'artifice de spectacle, les conditions minimales suivantes sont toujours respectées :

1° Les artificiers disposent d'un certificat valide attestant du suivi de la formation C4/T2 des artificiers ou toute autre formation équivalente reconnue comme telle par le SPF Economie ou le SIAMU ;

2° Le matériel pyrotechnique dispose du marquage CE et est entretenu selon les dispositions de sa fiche de sécurité ;

3° Les appareils et matériaux à utiliser pour la mise en œuvre d'un artifice de spectacle sont de bonne qualité et intacts et sont suffisamment résistants au dysfonctionnement de l'artifice de spectacle ;

4° Pendant l'effet scénographique sont exclusivement utilisés des artifices de spectacle destinés à cet usage. Seuls des artifices intacts et non utilisés seront mis en œuvre ;

5° Les manipulations à proximité de l'artifice de spectacle pouvant provoquer de l'électricité statique, un incendie, un risque d'incendie ou un allumage involontaire sont interdites.

Article 14 - Prévention et sécurité

Des moyens d'alerte et d'alarme ou « d'annonce vocale » sont mis en place. Ceux-ci doivent pouvoir être perçus par le public et par le personnel.

La détermination, le nombre, la répartition et la signalisation de ceux-ci ainsi que la détermination de l'équipement pour combattre l'incendie sont préalablement validés par le SIAMU de même que le matériel de protection contre l'incendie.

Les balcons sont munis de garde-corps d'une hauteur suffisante permettant d'éviter le risque de chute. La hauteur du garde-corps doit en tous cas garantir la sécurité des spectateurs accédant au balcon.

Pour les nouvelles installations d'une capacité de plus de 3.000 personnes, il existe un système d'évacuation des fumées mécanique ou naturel. Ce système doit avoir été validé par le SIAMU.

La stabilité des éléments structuraux de la salle et des éléments d'accueil du public (gradin, piste de danse,...) doit être garantie, eu égard à l'usage qu'il en est fait et à la capacité d'accueil du public.

Un schéma d'évacuation tenu à jour est affiché à proximité de chacune des entrées des salles fréquentées par le public. Ce schéma à l'échelle, indique au minimum pour l'étage concerné, la position du lecteur, l'emplacement des sorties et des voies qui y mènent ainsi que les issues de secours.

Indien een afwijking wordt toegestaan en voor elk gebruik van spektakelvuurwerk moeten de volgende minimale voorwaarden steeds worden nageleefd:

1° De vuurwerkmakers beschikken over een geldig certificaat dat aantoonst dat ze de opleiding C4/T2 voor vuurwerkmakers hebben gevolgd, of elke andere equivalente opleiding die als dusdanig is erkend door de FOD Economie of de DBDMH;

2° Het pyrotechnisch materiaal draagt het CE-merk en wordt onderhouden volgens de voorwaarden van de veiligheidsfiche;

3° De toestellen en materialen die worden gebruikt voor het afsteken van spektakelvuurwerk zijn van goede kwaliteit en intact, en zijn voldoende bestand tegen slechte werking van het spektakelvuurwerk;

4° Voor de toneleffecten wordt uitsluitend hiervoor bestemd spektakelvuurwerk gebruikt. Alleen intact vuurwerk dat niet eerder is gebruikt, mag worden afgestoken;

5° Bewerkingen in de nabijheid van het spektakelvuurwerk die statische elektriciteit, brand, een risico van brand of een ongewilde ontsteking kunnen veroorzaken, zijn verboden.

Artikel 14 - Preventie en veiligheid

Middelen voor waarschuwing en alarm of "auditiële aankondiging" worden geïnstalleerd. Deze worden zo ontworpen en geplaatst dat ze kunnen worden opgemerkt door het publiek en het personeel.

De aard, het aantal, de verdeling en de signalisatie ervan, alsook de aard van de uitrusting om brand te bestrijden en de beschermingsmiddelen tegen brand moeten vooraf worden goedgekeurd door de DBDMH.

De balkons zijn uitgerust met voldoende hoge leuningen om het risico van vallen te vermijden. De hoogte van de leuningen moet in elk geval de veiligheid van de toeschouwers op het balkon garanderen.

Voor de nieuwe inrichtingen met een capaciteit van meer dan 3.000 personen bestaat er een mechanisch of natuurlijk rookafvoersysteem. Dit systeem moet goedgekeurd zijn door de DBDMH.

De stabiliteit van de structurele onderdelen van de zaal en de onderdelen voor onthaal van het publiek (tribune, dansvloer, ...) moet gegarandeerd zijn, rekening houdend met het gebruik dat ervan wordt gemaakt en de capaciteit voor onthaal van publiek.

Een actueel evacuatie-schema wordt opgehangen nabij elk van de ingangen van de zalen die door het publiek worden gebruikt. Dit schema, op schaal toont minstens, voor de betrokken verdieping, de plaats van de lezer, de plaats van de uitgangen en de wegen die ernaartoe leiden evenals de nooduitgangen.

Les exploitants de salles d'une capacité d'accueil de plus de 3.000 personnes mettent en place une équipe de première intervention. Cette équipe est constituée de deux sous-équipes : une équipe chargée de maîtriser et contrôler l'incendie dans l'attente de l'arrivée du SIAMU et une équipe chargée de l'évacuation optimale et rapide du public et du personnel. L'exploitant définit la composition et le fonctionnement de l'équipe de première intervention en coordination avec le SIAMU. L'équipe réalise au moins une fois par an un exercice concernant ces aspects.

Article 15 – Mesures d'atténuation du bruit

Une étude de bruit réalisée par un expert acousticien est fournie lors de toute demande, renouvellement ou prolongation de permis d'environnement, pour les salles mitoyennes à des logements ainsi que pour les salles d'une capacité d'accueil de plus de 3.000 personnes.

Cette étude doit pouvoir démontrer le respect des normes de bruits applicables en Région de Bruxelles-Capitale, et propose, le cas échéant, des mesures structurelles et/ou d'exploitation visant à les respecter.

Il peut être dérogé à cette étude pour les salles de moins de 3.000 personnes d'installations existantes s'il est démontré l'absence de plaintes et de nuisances.

L'exploitant prend des mesures visant à restreindre les nuisances sonores dues à la sortie des personnes sur la voie publique.

L'exploitant veille à ce que les fenêtres de l'établissement soient toujours fermées en cas d'activités bruyantes. Les portes des salles où ont lieu les activités ouvertes au public sont maintenues fermées afin d'éviter la propagation du bruit dans le bâtiment.

L'exploitant précise dans les conditions de mise à disposition de salles pour l'organisation d'événements les éventuelles contraintes techniques et organisationnelles nécessaires à la limitation des nuisances sonores pour le voisinage.

Article 16 – Conditions liées à la mobilité

L'exploitant prend des mesures visant à promouvoir l'usage de transports en commun et du vélo.

L'exploitant informe sa clientèle, via son site internet ou d'autres moyens tels que fiche mobilité ou plan d'accessibilité:

1° Des différentes possibilités d'accès au site en vélo et en transports en commun ;

De exploitanten van zalen met een onthaalcapaciteit van meer dan 3.000 personen stellen een eerste interventieploeg aan. Deze ploeg bestaat uit twee subploegen: een ploeg belast met de beheersing en controle van de brand, in afwachting van de komst van de DBDMH, en een ploeg belast met de optimale en snelle evacuatie van het publiek en het personeel. De exploitant bepaalt de samenstelling en de werking van de eerste interventieploeg in coördinatie met de DBDMH. De ploeg houdt minstens één keer per jaar een oefening rond deze aspecten.

Artikel 15 – Geluidsmaatregelen

Een geluidsstudie, uitgevoerd door een geluidsexpert, wordt verstrekt bij elke aanvraag, vernieuwing of verlenging van een milieuvergunning, voor de zalen rakende aan woningen en voor de zalen met een onthaalcapaciteit van meer dan 3.000 personen.

Deze studie moet kunnen aantonen dat de geluidsnormen die van toepassing zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden nageleefd, en stelt, indien nodig, structurele en/of exploitatiemaatregelen voor, die gericht zijn op de naleving van de geluidsnormen.

Er kan afgeweken worden van deze studie voor de bestaande zalen met minder dan 3.000 personen, indien de afwezigheid van klachten en hinder kan aangetoond worden.

De exploitant neemt maatregelen die erop gericht zijn de geluidshinder op de openbare weg na het verlaten van de zaal te beperken.

De exploitant ziet erop toe dat de vensters van de uitbating te allen tijde gesloten zijn tijdens lawaaierige activiteiten. De deuren van de zalen waar activiteiten plaatsvinden die toegankelijk zijn voor het publiek, worden gesloten gehouden om te vermijden dat het geluid zich verspreidt in het gebouw.

De exploitant vermeldt in de voorwaarden voor terbeschikkingstelling van de zalen voor de organisatie van evenementen de eventuele technische en organisatorische voorwaarden die nodig zijn om de geluidshinder te beperken voor de buurt.

Artikel 16 – Voorwaarden met betrekking tot de mobiliteit

De exploitant neemt maatregelen die erop gericht zijn het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te promoten.

De exploitant informeert zijn klanten, via zijn website of andere middelen zoals de mobiliteitsfiche of het toegangsplan:

1° over de verschillende mogelijkheden om de site te bereiken met de fiets of het openbaar vervoer;

2° Des possibilités de parage à proximité du site.

Article 17 - Entretien et contrôles périodiques

L'exploitant teste régulièrement la fonctionnalité de l'éclairage de secours ainsi que des éventuels ventaux ou autres systèmes d'évacuation des fumées. Les éventuels manquements sont consignés dans le registre de sécurité, ils sont corrigés dans les meilleurs délais

Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles sont inscrites dans le « registre de sécurité » repris à l'article 18.

Article 18 – Registre de sécurité

L'exploitant dispose d'un « registre de sécurité » pouvant être en tout temps consulté par l'agent chargé de la surveillance, par le SIAMU ou par un représentant du Bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.

Ce registre compile, pour les 5 dernières années, l'intégralité des contrôles liés à la salle, réalisés par l'exploitant ou par des organismes agréés/compétents en matière d'installations techniques et de prévention incendie, dont notamment:

- 1° les contrôles des installations électriques tels qu'imposés par le Règlement Général sur les Installations Electriques ;
- 2° les contrôles internes de l'éclairage de sécurité ;
- 3° les contrôles des installations de chauffage ;
- 3° les contrôles, le cas échéant, du rideau de fer ;
- 4° les contrôles des tribunes ;
- 5° les contrôles du matériel de lutte contre l'incendie, d'alerte et d'alarme, par le fournisseur ou par une firme ou un organisme qualifié ;
- 6° les contrôles des éventuels ventaux ou autres systèmes d'évacuation des fumées ;
- 7° les éventuelles situations problématiques constatées lors des contrôles réalisés par le « responsable de la sécurité » ;
- 8° les avis de prévention émis par le SIAMU ;
- 9° l'ignifugation éventuelle des rideaux conformément à l'article 11, alinéa 4.

Section III: Conditions complémentaires spécifiques aux théâtres, opéras et salles de fêtes comportant une scène avec dessus ou dessous machinés

Article 19 - Séparation scène-salle

La scène et ses dépendances sont entourées de murs d'une résistance minimale au feu d'une heure (EI 60). En plus de l'ouverture de la scène, ces murs ne peuvent être percés que de baies indispensables munies de porte à fermeture automatique d'une résistance minimale au feu d'une demi-heure (EI₁ 30).

2° over de parkeermogelijkheden in de nabijheid van de site.

Artikel 17 - Periodieke controles en onderhoud

De exploitant test regelmatig of de noodverlichting en de eventuele rookafvoeropeningen en –andere rookevacuatiesystemen werken. De eventuele tekortkomingen worden opgetekend in het veiligheidsregisters, ze moeten zo snel mogelijk worden.

De datums van deze controles en de vaststellingen die worden gedaan tijdens deze controles worden opgetekend in het "veiligheidsregister" dat wordt vermeld in artikel 18.

Artikel 18 – Veiligheidsregister

De exploitant beschikt over een "veiligheidsregister" dat op elk moment kan worden geraadpleegd door de ambtenaar die belast is met het toezicht, door de DBDMH of door een afgevaardigde van de Burgemeester van de gemeente waar de uitbating gevestigd is.

Dit register geeft inzaghe in alle controles van de technische en brandpreventie-installaties van de zaal die de voorbije 5 jaar werden uitgevoerd door de exploitant of door erkende/bevoegde organen, waaronder in het bijzonder:

- 1° de keuringen van de elektrische installaties zoals opgelegd door het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties;
- 2° de interne controles van de veiligheidsverlichting;
- 3° de controles van de verwarmingsinstallaties;
- 3° de controles van het brandgordijn, indien aanwezig;
- 4° de controles van de tribunes;
- 5° de controles van het materiaal voor brandbestrijding, waarschuwing en alarm door de leverancier, een firma of een gekwalificeerde organisatie;
- 6° de controles van de eventuele rookafvoeropeningen en – andere rookevacuatiesystemen;
- 7° de eventueel problematische situaties vastgesteld tijdens de controles uitgevoerd door de "veiligheidsverantwoordelijke";
- 8° de preventieadviezen van de DBDMH;
- 9° de eventuele brandwerendheid van de gordijnen conform artikel 11, 4^{de} lid.

Afdeling III: Specifieke aanvullende voorwaarden voor schouwburgen, operazalen en feestzalen met een toneel dat langs boven of langs onder met mechanische middelen is uitgerust

Artikel 19 - Scheiding toneel-zaal

Het toneel en zijn aanhorigheden zijn omringd door muren met een brandweerstand van minimum één uur (EI 60). Buiten de toneelopening mogen in die muren slechts de onontbeerlijke openingen worden aangebracht, met een automatisch sluitende deur met een brandweerstand van minimum een half uur (EI₁ 30).

L'ouverture de la scène est munie d'un rideau métallique ou rideau coupe-feu d'une résistance au feu E60 capable, en cas d'incendie, d'empêcher le passage de la fumée ainsi que la communication du feu de la scène à la salle. Aucun élément ou obstacle ne peut entraver sa complète fermeture.

Le rideau se ferme dans un délai maximal de 30 secondes.

Les guides du rideau sont métalliques, rigides; ils sont solidement fixés.

Les câbles, poulies, attaches, engrenages et autres pièces de manœuvre doivent présenter les meilleures garanties de solidité. Tout cet appareillage est accessible pour pouvoir être visité périodiquement.

Le rideau est commandé de deux endroits différents, dont l'un est situé dans la salle, et l'autre sur la scène ou dans ses dépendances.

L'utilisation du rideau (en combinaison avec les systèmes d'évacuation de fumées/chaleur) doit faire l'objet d'instructions claires et de formations récurrentes destinées au personnel compétent.

Le rideau et ses accessoires sont vérifiés complètement, tous les douze mois, par un organisme compétent.

Les constatations de l'organisme sont consignées dans le « registre de sécurité » repris à l'article 18.

Le permis d'environnement peut, à titre exceptionnel, accorder la mise en place d'une mesure alternative au rideau métallique ou rideau coupe-feu pour autant que celle-ci soit d'une efficacité équivalente et qu'elle ait fait l'objet d'un avis favorable spécifique du SIAMU.

Article 20 - Système d'évacuation des fumées et chaleur
La partie haute de la scène est pourvue d'un système d'évacuation de fumées et de chaleur.

La ventilation ordinaire est automatiquement mise hors service lors du déclenchement du système d'évacuation des fumées jusqu'à l'évacuation complète de la fumée et de la chaleur.

Le système est dimensionné selon les codes de bonne pratique et est contrôlé annuellement par un organisme compétent.

Les constatations de l'organisme sont consignées dans le « registre de sécurité » repris à l'article 18.

De toneelopening is voorzien van een metalen gordijn of een brandgordijn met een brandweerstand E60 dat, in het geval van brand, het doorlaten van rook en het overslaan van het vuur van het toneel naar de zaal kan verhinderen. Geen enkel element of obstakel mag zijn volledige sluiting verhinderen.

Het gordijn sluit binnen een maximumtermijn van 30 seconden.

De gordijngeleidingen zijn in knikvast metaal; ze zijn stevig bevestigd.

De kabels, katrollen, haken, tandraden en andere hanteerstukken moeten de beste stevigheidswaarborgen bieden. Al deze toestellen dienen, met het oog op periodieke controle, bereikbaar te zijn.

Het gordijn moet van op twee verschillende plaatsen in werking gebracht kunnen worden, waarvan de ene in de zaal, de andere op het toneel of in de aanhorigheden ervan.

Het gebruik van het gordijn (in combinatie met de systemen voor afvoer van rookgassen/warmte) moet het voorwerp zijn van duidelijke instructies en herhaaldelijke opleidingen voor het bevoegd personeel.

Het gordijn en zijn hulpapparaat worden om de twaalf maanden volledig nagezien door een bevoegd keuringsorganisme.

De vaststellingen van dit keuringsorganisme worden opgetekend in het "veiligheidsregister", zoals vastgelegd in artikel 18.

De milieuvergunning kan, bij wijze van uitzondering, alternatieve oplossingen voor het metalen gordijn of het brandgordijn opleggen, op voorwaarde dat deze even doeltreffend zijn en dat de DBDMH hiervoor een specifiek gunstig advies heeft gegeven.

Artikel 20 - Rook- en warmteafvoersysteem

Het bovenste deel van het toneel is uitgerust met een rook- en warmteafvoersysteem.

De gewone ventilatie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het rookafvoersysteem wordt ingeschakeld, tot de rook en de warmte volledig zijn afgevoerd.

Het systeem wordt gedimensioneerd volgens de codes van goede praktijk en wordt jaarlijks gecontroleerd door een bevoegd organisme.

De vaststellingen van dit organisme worden opgetekend in het "veiligheidsregister", zoals vastgelegd in artikel 18.

Section IV - Conditions complémentaires spécifiques aux chapiteaux

Article 21 - Implantation

Un espace de 5 mètres au minimum, libre de tout obstacle, y compris les haubans et leurs points d'attache au sol, doit exister autour du chapiteau de façon à ce que les immeubles environnants soient facilement accessibles aux véhicules de secours et de façon à permettre aux occupants de rejoindre facilement la voie publique.

Aucune installation liée au chapiteau ne peut être placée sur les regards ou les châssis de visite permettant l'accès et la localisation des bouches d'incendie (hydrants souterrains) ou devant les orifices de sortie des bornes d'incendie (bornes aériennes).

Article 22 - Conception

La toile des chapiteaux est de classe A2 au moins ou équivalente. Une copie du procès-verbal d'essai de réaction au feu de la toile utilisée pour chaque chapiteau doit être délivrée par le fournisseur.

Dans le chapiteau, la présence d'appareils de chauffage est interdite. Les moteurs à combustion, les générateurs de chaleur, ainsi que la réserve de combustible doivent être installés dans un endroit sûr, à l'extérieur du chapiteau et situé à une distance de 1 mètre au minimum de celui-ci.

Article 23 - Stabilité

La stabilité de la structure du chapiteau et de ses annexes, l'amarrage et la qualité du montage doivent être attestés par un organisme ou personne compétente via un rapport de stabilité.

Le rapport de stabilité doit préciser la vitesse maximale du vent qui peut être supportée par le chapiteau en fonction de son arrimage.

Le chapiteau est immédiatement évacué dans le cas où cette vitesse maximale est atteinte ou si le vent atteint 90 km/h, ainsi que lors de toute circonstance exceptionnelle pouvant mettre en péril la sécurité des spectateurs.

L'exploitant dispose sur le site d'un système fonctionnel de mesure de la vitesse du vent.

La représentation ne peut avoir lieu si les services météorologiques prévoient des vents atteignant ou dépassant la vitesse maximale fixée par le rapport de stabilité, ou les 90 km/h.

Afdeling IV - Aanvullende voorwaarden specifiek voor tenten

Artikel 21 - Opstelling

Rondom de tent moet een ruimte van minimum 5 meter vrijgehouden worden (geen obstakels, spankabels en bevestigingspunten) opdat de omliggende gebouwen gemakkelijk bereikbaar zijn voor de hulpvoertuigen en opdat het publiek eenvoudig de openbare weg kan bereiken.

Geen enkele installatie verbonden aan de tent mag geplaatst worden op deksels van ondergrondse hydranten die hun toegang en lokalisatie beletten (brandmonden) of voor de aansluitingen van bovengrondse hydranten.

Artikel 22 - Ontwerp

Het doek van de tent moet minstens van klasse A2 of van elke andere gelijkaardige norm zijn. Een kopie van het proces-verbaal van een test om de brandreactie van het tentdoek te bepalen, moet worden overhandigd door de leverancier.

In de tent is het plaatsen van verwarmingstoestellen verboden. Verbrandingsmotoren, warmtegeneratoren en brandstofreserves moeten op een veilige plaats worden opgesteld, buiten de tent, op een afstand van minstens 1 meter.

Artikel 23 - Stabiliteit

De stabiliteit van de tentstructuur en van de aanhangsels, de goede verankering en de kwaliteit van de montage moeten formeel bevestigd worden door een bevoegd persoon of organisme aan de hand van een stabiliteitsverslag.

Het stabiliteitsverslag moet de maximale windsnelheid vermelden die de tent aankan naargelang zijn verankering.

De tent wordt onmiddellijk ontruimd in het geval deze maximale windsnelheid wordt bereikt of indien de windsnelheden van 90 km/u haalt, en in alle uitzonderlijke omstandigheden die gevaar kunnen inhouden voor de veiligheid van de toeschouwers.

De exploitant beschikt op de site over een functioneel systeem om de windsnelheid te meten.

De voorstelling kan niet doorgaan wanneer de meteorologische diensten windsnelheden voorspellen die deze door het stabiliteitsrapport bepaalde maximale windsnelheid bereiken of overschrijden, of die de 90 km/u halen.

Le respect des conditions du présent article est assuré par le responsable de la sécurité ou son délégué. Celui-ci se tient au courant des prévisions météorologiques à court terme émises par des sources officielles telles que l'IRM et il procède préventivement à l'évacuation du public en cas de prévisions météorologiques mettant en péril la sécurité des spectateurs.

Article 24 - Prévention et sécurité

Les issues d'une hauteur libre minimale de 2 mètres, peuvent être constituées de portes ou de pans de toile. Celles-ci doivent s'ouvrir par une manœuvre simple et aisée.

Les spectateurs, PMR exclus, doivent pouvoir utiliser toutes les sorties. L'exploitant prévoit pour ce faire, des zones de dégagement qui doivent rester libres pendant toute la durée du spectacle.

La sortie de tous les spectateurs doit pouvoir se faire par des dégagements aboutissant à la voie publique, sans passer par des stands, buvettes ou autres espaces où la foule est susceptible d'être rassemblée.

Si l'éclairage public est insuffisant aux alentours du chapiteau, des points d'éclairage supplémentaires tels que des projecteurs doivent être prévus à proximité des sorties et sorties de secours, ainsi que le long des chemins extérieurs d'accès et d'évacuation.

Les voies d'accès depuis la voirie publique et les aires de stationnement réservées aux services d'intervention et de secours sont aménagées, clairement signalées et dégagées.

Leur nombre, leurs caractéristiques, ainsi que leurs localisations doit avoir fait l'objet d'un accord avec le SIAMU.

Les espaces sous gradins sont interdits au public. Ces espaces sont maintenus propres et exempts de déchets.

La présence dans le chapiteau de récipients de gaz liquéfiés, de liquides inflammables et de matériaux facilement inflammables est interdite.

Les tentures et autres décorations flottantes sont interdites en travers et le long des voies de circulation accessibles au public.

Section V: Procédure dérogatoire

Article 25

Le permis d'environnement peut autoriser une dérogation aux articles 3 à 6, 8 à 9, 11 et 19 à 21 du présent arrêté, sous réserve des conditions minimales cumulatives suivantes :

De veiligheidsverantwoordelijke of zijn afgevaardigde ziet erop toe dat de voorwaarden van dit artikel worden nageleefd. Hij volgt de weersvoorspellingen op korte termijn die uitgaan van officiële bronnen zoals het KMI, en annuleert de voorstelling preventief of laat de tent preventief ontruimen indien de weersomstandigheden gevaar kunnen inhouden voor het publiek.

Artikel 24 - Preventie en veiligheid

De uitgangen hebben een vrije hoogte van minstens 2 meter, en kunnen bestaan uit deuren of zeildoek. Deze moeten gemakkelijk en snel kunnen worden geopend.

De toeschouwers, uitgezonderd PBM, moeten alle uitgangen kunnen gebruiken. De exploitant voorziet hiervoor vrije zones die gedurende de hele voorstelling vrij moeten blijven.

De toeschouwers moeten de tent kunnen verlaten langs uitgangen die uitgeven op de openbare weg, zonder langs de stands, de drankkraampjes of andere ruimtes te komen waar grote groepen mensen kunnen samenstromen.

Indien de openbare verlichting rondom de tent niet volstaat, moeten extra verlichtingspunten, zoals projectoren, worden voorzien in de nabijheid van de uitgangen en de nooduitgangen, alsook langs de toegangswegen buiten en de evacuatiewegen.

De toegangswegen vanop de openbare weg en de parkeerplaatsen voor de interventie- en hulpdiensten zijn aangelegd en duidelijk aangeduid en moeten vrij zijn.

Hun aantal en kenmerken en de plaats moeten in overleg met de DBDMH worden bepaald.

De ruimtes onder de tribunes zijn verboden voor het publiek. Deze ruimtes worden schoon en vrij van afval gehouden.

Het is verboden in de tent houders te plaatsen met vloeibare gassen, ontvlambare vloeistoffen of materialen die licht ontvlambaar zijn.

Het is verboden gordijnen en andere loshangende decoratie op te hangen over en langs de voor het publiek toegankelijke wegen.

Afdeling V: Afwijkingsprocedure

Artikel 25

De milieuvergunning kan een afwijking toestaan op artikelen 3 tot 6, 8 tot 9, 11 en 19 tot 21 van dit besluit, onder voorbehoud van de volgende cumulatieve minimale voorwaarden:

1° l'exploitant démontre qu'il est impératif de pouvoir disposer de la dérogation pour établir ou continuer son activité, par exemple, en démontrant l'impossibilité d'apporter une modification structurelle suite au classement du bâtiment au patrimoine;

2° l'exploitant fournit une étude de sécurité prouvant que la situation avec dérogation n'engendre pas une augmentation substantielle du risque par rapport à la situation sans dérogation;

3° la dérogation doit avoir préalablement fait l'objet d'un avis favorable spécifique du SIAMU.

Les dérogations aux dispositions visées à l'alinéa 1^{er} sont présumées octroyées pour les installations existantes qui respectent les conditions de sécurité de leur permis d'environnement ainsi que l'avis SIAMU qui y est annexé, et ce jusqu'à la date d'échéance dudit permis.

Section VI – Dispositions finales

Article 26 – Conditions abrogatoires

Les articles 635 à 681 du Règlement général du 27 septembre 1947 pour la protection du travail (RGPT) sont abrogés.

Article 27 – Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur Belge,

Art. 28. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 28 FEB. 2019

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

1° de exploitant toont aan dat de afwijking noodzakelijk is om zijn activiteit te kunnen opstarten of voortzetten (bijvoorbeeld: onmogelijkheid van structurele wijziging ten gevolge van de erfgoedbescherming van het gebouw);

2° de exploitant verstrekt een veiligheidsstudie die aantoont dat het risico niet substantieel toeneemt in de situatie met afwijking vergeleken met de situatie zonder afwijking;

3° de DBDMH moet vooraf een specifiek gunstig advies verlenen voor de afwijking.

De in eerste lid bedoelde afwijkingen worden geacht te zijn verleend voor de bestaande inrichtingen die de veiligheidsvoorwaarden van hun milieuvergunning en het bijgevoegde advies van de DBDMH naleven, en dit tot de vervaldatum van deze vergunning.

Afdeling VI – Slotbepalingen

Artikel 26 – Afwijkingsvoorwaarden

Artikelen 635 tot 681 van het Algemeen reglement van 27 september 1947 voor de bescherming van de arbeid (ARAB) worden opgeheven.

Artikel 27 - Inwerkingtreding

Onderhavig besluit wordt van kracht een jaar na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad,

Art. 28. De minister die bevoegd is voor het leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 FEB. 2019


Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Rudi VERVOORT

La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie

De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie



Céline FREMAULT