

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering



REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van het inplanten, de exploitatie en de controle van stormbekkens

Projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglementant la mise en place, l'exploitation et le contrôle des bassins d'orage

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Gelet op artikel 8 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, artikelen 4, 6, § 2, 7 en 66 tot 69;

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les articles 4, 6, § 2, 7 et 66 à 69 ;

Gelet op de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid, artikelen 3, 5° en 6°, en 44, § 2, 13°;

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, les articles 3, 5° et 6°, et 44, § 2, 13° ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;

Gelet op de test voor gelijke kansen die is uitgevoerd op 5 februari 2019 overeenkomstig artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2018 ter uitvoering van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de test voor gelijke kansen;

Vu le test égalité des chances réalisé le 5 février 2019, en application de l'article 1^{er}, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Gelet op het advies van de Raad voor Leefmilieu, via het Comité van watergebruikers dat binnen deze raad werd opgericht, dat verstrekt is op 13 maart 2019;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, par le biais du Comité des usagers de l'eau institué en son sein, donné le 13 mars 2019 ;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat verstrekt is op 21 maart 2019;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 mars 2019 ;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. ..., van ..., in overeenstemming met artikel 84, § 1, lid 1, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° ..., donné le ..., en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Op voorstel van de Minister van Leefmilieu en Waterbeleid;

Sur proposition de la Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau ;

Na beraadslaging,

Après délibération,

Besluit:

Arrête :

HOOFDSTUK I. – Onderwerp, toepassingsgebied en definities

CHAPITRE I. – Objet, champ d'application et définitions

Afdeling 1: Onderwerp en toepassingsgebied

Section 1^{ère} : Objet et champ d'application

Artikel 1. §1. Dit besluit legt het juridisch kader vast met betrekking tot het inplanten, de exploitatie en de controle van de stormbekkens, zoals bepaald in artikel 2, door ze te onderwerpen aan de voorafgaande aangifte in overeenstemming met de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.

§ 2. Dit besluit bepaalt de algemene exploitatievoorwaarden van de stormbekkens zoals bedoeld in rubriek 179, nieuw ingevoegd door artikel 7 van dit besluit, van de bijlage van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.

§ 3. Vallen niet onder het toepassingsgebied van onderhavig besluit:

1° de stormbekkens met een capaciteit van minder dan 10 m³;

2° opvangvoorzieningen voor regenwater in de open lucht, over het algemeen begroeid en met wanden die niet kunstmatig zijn;

3° de infrastructuur van bufferopslag van stedelijk afvalwater in de zin van artikel 5, 58° van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid;

4° inrichtingen voor de opslag van regenwater, uitsluitend met het oog op de terugwinning ervan

Afdeling 2: Definities

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1°: "stormbekken": een ondergrondse of bovengrondse kunstwerk met kunstmatige wanden, ontworpen om het regenwater tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te slaan en vervolgens gecontroleerd vrij te geven;

2°: "uitbater": iedere persoon die een inrichting exploiteert of voor wiens rekening een inrichting wordt geëxploiteerd in de zin van de ordonnantie van 5 juni 1997 inzake milieuvergunningen;

3°: "bevoegde overheid": het College van burgemeester en schepenen van de gemeente op het grondgebied waarop het spaarbekken voor overtollig regenwater zich bevindt als bestemming van een voorafgaande aangifte of Leefmilieu Brussel wanneer het spaarbekken voor overtollig regenwater deel uitmaakt van een project dat aan milieuvergunning onderworpen is die door dit gewestelijk organisme van openbaar nut uitgereikt wordt.

Article 1^{er}. §1^{er}. Le présent arrêté vise à réglementer la mise en place, l'exploitation et le contrôle des bassins d'orage, tels que définis à l'article 2, en les soumettant à déclaration préalable conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

§ 2. Le présent arrêté détermine les conditions générales d'exploitation des bassins d'orage tels que visés à la rubrique 179, nouvellement insérée par l'article 7 du présent arrêté, de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II, et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

§ 3. Ne tombent pas dans le champ d'application du présent arrêté :

1° les bassins d'orage d'une capacité inférieure à 10 m³ ;

2° les dispositifs de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, généralement végétalisés et dont les parois ne sont pas artificielles ;

3° les infrastructures de stockage-tampon des eaux résiduaires urbaines au sens de l'article 5, 58° de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau ;

4° les dispositifs destinés à stocker les eaux pluviales, exclusivement en vue de les récupérer.

Section 2 : Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1°: "bassin d'orage" : ouvrage d'art souterrain ou en surface muni de parois artificielles destiné à stocker provisoirement tout ou partie du volume d'eau pluviale, pour le restituer ultérieurement et à débit contrôlé ;

2°: "exploitant" : toute personne qui exploite une installation ou pour le compte de laquelle une installation est exploitée au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;

3°: "autorité compétente" : le Collège des Bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se situe le bassin d'orage en tant que destinataire d'une déclaration préalable ou Bruxelles Environnement lorsque le bassin d'orage s'inscrit dans le cadre d'un projet soumis à permis d'environnement délivré par cet organisme d'intérêt public régional.

HOOFDSTUK II. – Indiening van de aanvraag om een stormbekken uit te baten

Art. 3. Iedere uitbater van een stormbekken moet het vooraf bij de bevoegde overheid aangeven met behulp van het formulier dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld of dat beschikbaar is op de website van Leefmilieu Brussel.

Indien de afvoer van het stormbekken deel uitmaakt van het hydrografische netwerk zoals vermeld in de Atlas van het hydrografische netwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van een gescheiden regenwaternetwerk, gaat de aangifte vergezeld van de machtiging van de beheerder van dit netwerk.

HOOFDSTUK III. – Voorwaarden voor het inplanten van het stormbekken

Art. 4. Onverminderd de dimensionering van het kunstwerk en het regelingssysteem van het verliesdebiet op basis van de voorschriften van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening die aangenomen is overeenkomstig de artikelen 89/1 tot en met 89/5 van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, of, in voorkomend geval, een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, moet elk nieuw stormbekken, ongeacht of het zich ondergronds of aan de oppervlakte bevindt, met de volgende elementen uitgerust zijn:

- een specifieke inspectiekamer aan de uitgang van de structuur om het uitgaande debiet te controleren;
- een regelingssysteem voor het verliesdebiet dat ten minste 20 cm boven de vloer wordt geplaatst;
- een toegang met een ladder in de buurt van de uitrusting om het verliesdebiet aan te passen en te regelen, zodat de goede werking ervan gemakkelijk kan worden gecontroleerd en, indien nodig, gereinigd;
- een pompkamer op het lage punt om de eventuele reiniging te vergemakkelijken;
- een overloop in het bovenste gedeelte;
- een waarschuwingssysteem om de exploitant te waarschuwen voor problemen of defecten in het ledigingsproces wanneer dit niet door de zwaartekracht wordt uitgevoerd.

§ 2. Elk nieuw ondergronds stormbekken moet ook voldoen aan de volgende toegankelijkheidseisen:

- het is uitgerust met een ronde of vierkante inspectiekamer met een minimale binnenmaat van 800 mm, waardoor de toegang voor onderhoud en inspectie gewaarborgd is;
- het heeft een minimumhoogte van 1,60 meter;
- het is uitgerust met ten minste één toegangsluik en één ventilatieopening;
- het of de toegangsluik(en) heeft/hebben een vrije opening van minimaal 700 mm en zijn van klasse D400 wanneer ze onder een begaanbare weg worden geplaatst.

CHAPITRE II. – Introduction de la demande d'exploiter un bassin d'orage

Art. 3. Toute exploitation d'un bassin d'orage fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente au moyen du formulaire mis à disposition par la commune ou disponible sur le site internet de Bruxelles Environnement.

Dans l'hypothèse où l'exutoire du bassin d'orage est un élément du réseau hydrographique tel que repris à l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un réseau séparatif d'eau pluviale, la déclaration est accompagnée de l'autorisation du gestionnaire de ce réseau.

CHAPITRE III. – Conditions relatives à la mise en place du bassin d'orage

Art. 4. § 1^{er}. Sans préjudice du dimensionnement de l'ouvrage et du système de régulation de débit de fuite qui se fondent sur les prescriptions du règlement régional d'urbanisme adopté en vertu des articles 89/1 à 89/5 du Code bruxellois pour l'aménagement du territoire, ou d'un règlement communal d'urbanisme le cas échéant, tout nouveau bassin d'orage, qu'il soit enterré ou en surface, est équipé des éléments suivants :

- une chambre de visite spécifique en sortie de l'ouvrage afin de contrôler le débit sortant ;
- un système de régulation de débit de fuite placé au minimum 20 cm au-dessus du radier ;
- un accès muni d'une échelle à proximité de l'équipement permettant d'adapter et de réguler le débit de fuite, de manière à pouvoir aisément contrôler son bon fonctionnement, et si besoin, le nettoyer ;
- un puisard de pompage au point bas afin de faciliter son nettoyage éventuel ;
- un trop-plein en partie haute ;
- un système d'alerte permettant de prévenir l'exploitant de tout problème ou défaut au niveau de la vidange, lorsque celle-ci ne s'effectue pas de manière gravitaire.

§ 2. Tout nouveau bassin d'orage enterré répond en outre aux prescriptions garantissant son accessibilité suivantes :

- il est muni d'une chambre de visite de forme circulaire ou carrée et de dimensions intérieures minimales de 800mm, garantissant son accès pour l'entretien et le contrôle ;
- il présente une hauteur minimale de 1,60 mètre ;
- il est équipé de minimum un trappillon d'accès et d'une bouche de ventilation ;
- le(s) trapillon(s) d'accès a(ont) une ouverture libre de minimum 700 mm et sont de classe D400 lorsque placé(s) sous une voirie carrossable.

§ 3. Ieder stormbekken met een capaciteit gelijk of meer dan 25m³ is uitgerust met een elektrische aansluiting en een apparaat voor telemetrie of afstandcontrole.

§ 4. Wanneer er een inrichting voor de opslag van regenwater uitsluitend voor de terugwinning ervan is voorzien dat met het stormbekken verbonden is, moet die laatste stroomafwaarts van een dergelijke inrichting worden geplaatst.

§ 5. Ieder stormbekken is op een diepte geplaatst waarbij de bodem ervan als referentie dient om een volledige lediging door zwaartekracht naar de afvoer mogelijk te maken. Bij gebrek hieraan moet de diepte ervan toelaten om de watervolume die door zwaartekracht afgevoerd kan worden, te maximaliseren.

HOOFDSTUK IV. – Exploatievoorwaarden

Art. 5. De uitbater voert onderhoudswerkzaamheden uit (functionele inspectie van alle mechanische en elektrotechnische componenten, onderhoud en reiniging van de eventuele pomp, controleert de dichtheid van de aansluitingen, controleert de aanwezigheid van slib en de hoogte ervan, enz.) overeenkomstig de aanbevelingen van de constructeur en de installateur, en zo dikwijls als dat nodig is om een normale werking van het stormbekken te garanderen die geen bijkomend overstromingsrisico oplevert.

HOOFDSTUK V. – Controle op de ingebruikneming en periodieke controles

Art. 6. § 1. Voorafgaand aan het inplanten en de exploitatie van ieder nieuw stormbekken, en onverminderd de controle op de naleving van de stedenbouwkundige voorschriften, is de uitbater ertoe gehouden om het stormbekken aan een controle voor ingebruikneming te onderwerpen. Deze controle wordt door de wateroperator die voor het rioleringsnet verantwoordelijk is of door de beheerder van het hydrografische netwerk in functie van de afvoer van het stormbekken uitgevoerd. Hij vergewist er zich van dat het kunstwerk conform de in artikel 4 van dit besluit vastgestelde voorwaarden is en maakt een bezoekrapport aan de bevoegde overheid over.

§ 2. In de loop van de exploitatie wordt het stormbekken periodiek om de vijf jaar door de wateroperator die voor het rioleringsnet verantwoordelijk is of door de beheerder van het hydrografische netwerk gecontroleerd met als doel de goede werking van het stormbekken en zijn uitrusting te controleren (regulator van het debiet, alarmsysteem, ophaalpomp, ...).

In geval van gebreken die ter gelegenheid van deze controle vastgesteld worden, waarschuwt de controleur onmiddellijk de bevoegde overheid.

§ 3. Tout bassin d'orage d'une capacité égale ou supérieure à 25m³ est équipé d'un raccordement électrique et d'un dispositif permettant la télémétrie ou le contrôle à distance.

§ 4. Lorsqu'un dispositif destiné à stocker les eaux pluviales exclusivement en vue de leur récupération est prévu en liaison avec le bassin d'orage, celui-ci est placé en aval d'un tel dispositif.

§ 5. Tout bassin d'orage est implanté à un niveau, calculé en fond de radier, tel qu'il permet une vidange totale par voie gravitaire vers l'exutoire. A défaut, ce niveau doit permettre de maximiser le volume d'eau pouvant s'évacuer par voie gravitaire.

CHAPITRE IV. – Conditions d'exploitation

Art. 5. L'exploitant réalise les opérations d'entretien (contrôle fonctionnel de tous les composants mécaniques et électrotechniques, maintenance et nettoyage de l'éventuelle pompe, vérification de l'étanchéité des raccords, vérification de la présence de boue et de leur hauteur,...) conformément aux recommandations du constructeur et de l'installateur, et aussi souvent que nécessaire pour assurer un fonctionnement normal du bassin d'orage qui n'occasionne pas de risque d'inondation supplémentaire.

CHAPITRE V. – Contrôle à la mise en service et contrôles périodiques

Art. 6. § 1^{er}. Préalablement à la mise en place et à l'exploitation de tout nouveau bassin d'orage, et sans préjudice du contrôle du respect des prescriptions urbanistiques, l'exploitant est tenu de soumettre le bassin d'orage à un contrôle de mise en service.

Ce contrôle est réalisé par l'opérateur de l'eau en charge du réseau d'égouttage ou par le gestionnaire du réseau hydrographique en fonction de l'exutoire du bassin d'orage. Celui-ci s'assure que l'ouvrage est conforme aux conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté et transmet un rapport de visite à l'autorité compétente.

§2. En cours d'exploitation, tout bassin d'orage fait l'objet d'un contrôle périodique tous les cinq ans par l'opérateur de l'eau en charge du réseau d'égouttage ou le gestionnaire du réseau hydrographique dans le but de vérifier le bon fonctionnement du bassin d'orage et de ses équipements (régulateur de débit, système d'alerte, pompe de relevage,...).

En cas de manquement constaté à l'occasion de ce contrôle, le contrôleur avertit immédiatement l'autorité compétente.

HOOFDSTUK V. – Wijzigings- en slotbepalingen

Art. 7. In de bijlage van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, zoals laatst gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XXXXXX, wordt een nieuwe rubriek nr. 179 toegevoegd, die luidt als volgt:

Nr. Rubr.	Benaming	Klasse	Sleutelwoord
179	Stormbekkens voor met een capaciteit gelijk of hoger dan 10m ³	3	Tijdelijke opname van regenwater

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 9. De minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, **04 AVR. 2019**

Voor de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

CHAPITRE V. – Dispositions modificative et finales

Art. 7. Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, tel que modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du XXXXXX, il est ajouté une nouvelle rubrique n°179, libellée comme suit :

N° Rub.	Dénomination	Classe	Mot clé
179	Bassins d'orage d'eaux pluviales d'une capacité égale ou supérieure à 10m ³	3	Rétention temporaire eaux pluviales

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} septembre 2019.

Art. 9. Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le **04 AVR. 2019**

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Rudi VERVOORT

De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie

Céline FREMAULT

