

Ontwerp van wijziging van het ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/1/4, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.5.1, eerste lid, artikel 8.2.1, artikel 8.3.1, artikel 8.4.1, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2013, en artikel 8.7.1;
- het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 6.4.1/1/5, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van XXXX.

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- Het begrotingsakkoord werd verleend op 18 april 2021;
- de Raad van State heeft advies XX.XXX/X gegeven op XX XXXX 2021 met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het ministerieel besluit van 21 december 2020 tot vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/1/4, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN
TOERISME BESLUIT:

Artikel 1. In het opschrift van het ministerieel besluit van 21 december 2020 tot vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/1/4, artikel

6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010, wordt tussen de zinsnede "artikel 6.4.1/1/4," en de zinsnede "artikel 6.4.1/4", de zinsnede "artikel 6.4.1/1/5," ingevoegd.

Art. 2. In hetzelfde ministerieel besluit, wordt een artikel 8/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 8/1. De technische eisen en nadere regels, vermeld in artikel 6.4.1/1/5, eerste lid van het Energiebesluit van 19 november 2010, met betrekking tot de apparaten die bestaande apparatuur bij accumulatieverwarming, elektrische boilers of warmtepompen sturen, vermeld in artikel 6.4.1/1/5, eerste lid, van het Energiebesluit van 19 november 2010, zijn de volgende:

- 1° het geheel van apparaten wordt geplaatst door een aannemer;
- 2° voor de toepassing van de premie voldoet accumulatieverwarming aan de volgende voorwaarden: het betreft een elektrisch verwarmingstoestel voor ruimteverwarming dat voorzien is van warmteopslag in keramisch materiaal;
- 3° de aankoop-, installatie-, of onderhoudskosten voor een accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp komen niet in aanmerking voor deze premie;
- 4° het geheel van apparaten moet controlesignalen sturen naar de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp waarbij het opgenomen elektrisch vermogen van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp wijzigt. Dit controlesignaal kan, mits het in acht nemen van mogelijke veiligheidsbeperkingen van het te besturen toestel, minstens elk van de volgende wijzigingen van het opgenomen elektrisch vermogen van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp bewerkstelligen:
 - a) gedwongen het afgenomen elektrisch vermogen verlagen of gedwongen uitschakelen;
 - b) gedwongen het afgenomen elektrisch vermogen verhogen of gedwongen in werking treden;
- 5° het geheel van apparaten meet het energieverbruik van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten;
- 6° het geheel van apparaten bevat minstens één van de volgende functionaliteiten en gebruikt de daaruit voortkomende informatie actief bij de sturing zoals vermeld in 4°:
 - a) communicatie met PV-omvormer of een afzonderlijke meting van de decentrale elektriciteitsproductie-installatie op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten;
 - b) communicatie met een gebruikerspoort van digitale meter;
 - c) meting van het totaalverbruik op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten;
 - d) internetconnectiviteit;
 - e) draadloze langeafstand communicatie;
- 7° de facturen, vermeld in artikel 6.4.1/1/5, eerste lid, van het Energiebesluit van 19 november 2010, of de door de aannemer ingevulde en ondertekende attesten die samen met het aanvraagformulier worden meegeleverd, vermelden samen minstens:
 - a) het merk van de apparaten;
 - b) de kostprijs van het materiaal en de plaatsing van de apparaten;

- c) de datum waarop de apparaten werden geplaatst;
 - d) welk type verwarming (accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp) wordt aangestuurd;
- 8° de factuur, een bijgevoegd document of het aanvraagformulier bevat minstens
- a) een door de aannemer ingevulde verklaring dat het geheel van apparaten voldoet aan de functies vermeld in 4°, 5° en 6°;
 - b) een door de aannemer ingevulde verklaring dat de kosten vermeld in 7°, b) geen kosten bevat zoals vermeld in 3°."

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op x xxxxxxxx 2021.

Brussel,

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,



Zuhal DEMIR